Informacja AQUANET o jakości wody pitnej

Na podstawie wyników badań próbek wody produkowanej w I kwartale 2019 roku, AQUANET Spółka Akcyjna informuje :

JAKOŚĆ WODY DO PICIA ZE STACJI UZDATNIANIA AQUANET S.A. W ODNIESIENIU DO PRZEPISÓW POLSKICH I UNII EUROPEJSKIEJ (wartości średnie podstawowych parametrów).

Lp.	Parametry	Jednostka		Normy	
			Mosina	Polska z dnia 07.12.2017 r. - Dz.U. 2017, Poz. 2294	Unii Europejskiej z dnia 3.11.1998 r. - 98/83/EC
	Parametry mikrobiologiczne :				
1.	Escherichia coli	jtk/100 ml	0	0	0
2.	Bakterie grupy coli	jtk/100 ml	0	0	0
	Parametry fizyczno-chemiczne :				
1.	Arsen	mg/l	<0,001	0,010	0,010
2.	Azotany	mg/l	n.b.	50	50
3.	Barwa	mg/l	2,5	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
4.	Cyjanki	mg/l	n.b.	0,050	0,050
5.	Fluorki	mg/l	0,32	1,5	1,5
6.	Magnez	mg/l	13	30 - 125*	Nienormowany
7.	Miedź	mg/l	0,003	2,0	2,0
8.	Ołów	mg/l	<0,001	0,010	0,010
9.	Odczyn (pH)		7,4	6,5 - 9,5	6,5 - 9,5
10.	Rtęć	mg/l	<0,0001	0,001	0,001
11.	Siarczany	mg/l	130,0	250	250
12.	Twardość ogólna $CaCO_3$	mg/l	336 (19 dH)	60 - 500 (3 - 28 dH)**	Nienormowany
13.	Wapń	mg/l	n.b.	Nienormowany	Nienormowany
14.	Żelazo	mg/l	<0,040	0,200	0,200

* nie więcej niż 30 mg/l, jeżeli stężenie siarczanów jest równe lub większe od 250 mg/l; przy niższej zawartości siarczanów dopuszczalne stężenie magnezu wynosi 125 mg/l; wartość zalecana ze względów zdrowotnych

** wartość zalecana ze względów zdrowotnych

Biorąc pod uwagę powyższe wyniki badań próbek wody na Stacji Uzdatniania Wody Mosina stwierdza się, że woda pitna tam produkowana spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 07.12.2017 roku, dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, Poz. 2294) i Dyrektywy Europejskiej (98/83/EC).